

TRASMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO
TANQUE FECHADO DE CONCRETO

IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS	DESENHO DE LOCAÇÃO	IDENT. DOS INSTRUMENTOS	DESENHO DE LOCAÇÃO

NOTAS:

1. CABO FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
2. INDICADOR LOCAL FORNECIDO COM O INSTRUMENTO.
3. O INSERT PARA INSTALAÇÃO DA SONDA ULTRASSÔNICA NO TETO DO TANQUE SERÁ PROVIDENCIADO PELA DISCIPLINA DE TUBULAÇÃO/CIVIL.

Lista de Material

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO
01	pç	JUNTA PLANA, FIBRA DE ARAMIDA C/ BORRACHA NBR, ASME B16.21, FR - 4", ESP 1,6 mm
02	pç	PARAFUSO TIPO ESTOJO, AL ASTM A193 Gr. B7 - 5/8" x 3.1/4"
03	pç	PORCAS ASTM A194 Gr.2H, HEX., SÉRIE PESADA, ASME B16.5 - 5/8"
04	und	PRENSA CABO, FAIXA DE APERTO 8-10 mm, 1/2" NPT, FORNECIDO COM O INSTRUMENTO
05	m	CABO DE SINAL 4 a 20 mA - CABO AFT 4x22 AWG
06	und	PRENSA CABO EM ALUMÍNIO, COM BUCHA DE NEOPRENE, FAIXA DE APERTO 8-10 mm - Ø3/4" NPT
07	und	LUVA, AÇO CARBONO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - Ø3/4" NPT
08	m	ELETRODUTO PARA CABOS, AÇO CARBONO GALVANIZADO ELETROLÍTICO OU SEALTUBO REVESTIMENTO DE PVC - Ø3/4" NPT

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR
1				
2				
3				
4				
5				

CASAL
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO:	/ /	
ACEITO:	/ /	
VISTO:	/ /	

EXECUTADO POR
ENCIBRA S. A.
Estudos e Projetos de Engenharia

DES. ENGª YAGO NASCIMENTO /CREA: Nº1519888902		01/2024
PROJ. ENGª LEANDRO CAVALCANTI /CREA: Nº1510758054		01/2024
APROVADO POR: LEANDRO CAVALCANTI		
ASS.	CREA: 1510758054	01/2024

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA
PROJETO DE AUTOMAÇÃO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 02
DETALHES TÍPICOS

ÁREA PROJ. MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA – AL
SUBÁREA PROJ. POVOADO DE CANDUNDA

casal

Nº CONTRATADA	2108-B-CD-AUT-DE-502-R00
Nº	
REV.	00
ESCALA	